


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПО ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.OC07.04156

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Место нахождения: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 203, ОГРН 1147847317870. ИНН: 7806533180. Телефон: 812 413 90 90**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Место нахождения: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16.
ОГРН 1147847317870. ИНН: 7806533180. Телефон: 812 413 90 90**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», № РОСС RU.32623.OC07.
Россия, 109117, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 107, К. 5**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane.
Торговая марка: SoundGuard. Серийный выпусккод ОКПД 2
23.99.19.110код ТН ВЭД
3918900000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г2 (умеренногорючие), Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В1 (трудновоспламеняемые), Группа по дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), Группа по токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 – Т1 (малоопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколов испытаний № ИЛ07-27928, ИЛ07-27929 от 20.12.2023 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ07



Проверка подлинности сертификата соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 20.12.2023 по 19.12.2026

Руководитель органа



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибыркова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации